

Hochlastzeitfenster 2024 für atypische Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Letztverbraucher mit atypischem Verbrauchsverhalten können gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Ist auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene abweicht, so haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen diesem Letztverbraucher in Abweichung von § 16 ein individuelles Netzentgelt anzubieten, das dem besonderen Nutzungsverhalten des Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat.

Nach der Festlegung der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen (Stand 29. November 2017) ergeben sich folgende Hochlastzeitfenster für 2024:

Hochlastzeitfenster der ÜLW Eppler GmbH nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV 2024

Jahreszeit / Entnahmeebene	Anfang / Ende	Hochlastzeitfenster
Mittelspannung		
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	06:30 - 07:45
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	10:15 - 12:00
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	13:00 - 16:00
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	18:30 - 19:30
Umspannung M/N		
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	10:00 - 12:00
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	13:00 - 14:00
Niederspannung		
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	07:45 - 09:00
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	10:00 - 12:00
Winter	01. Dezember bis 28. / 29. Februar	13:00 - 14:00

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Insbesondere sind das:

- eine Bagatellgrenze, die jährliche Entgeltreduzierung muss mindestens 500,00 € betragen
- der maximale Energiebezug (Maximallast) des Netzkunden innerhalb der Hochlastzeitfenster muss erheblich unter seiner Jahreshöchstlast liegen:
HS 10 Prozent, HS/MS 20 Prozent, MS 20 Prozent, MS/NS 30 Prozent, NS 30 Prozent

- Zusätzlich muss die Verlagerung mindestens 100 kW betragen.